



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST ve BELGELENDİRME AŞ  
Dilovası OSB Mahallesi Fırat Caddesi No: 18  
Dilovası, Kocaeli / TÜRKİYE  
www.effectis.com

## TEST SONUÇ BELGESİ

No: EEA – 2100 – 0044

Bu belgede tanımlanan ürünlerin yangına dayanım testi Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı'nda 29.03.2021 tarihinde belirtilen standart kapsamında gerçekleştirilmiştir:

**EN 1634-1:2014+A1:2018**

“Arbor-Fenex 78 Series Top Hung Window”  
AÇILABİLİR PENCERE

YANGINA DAYANIM SINIFI	
Çalışma yönü: Alevden dışarıya doğru açılan	<b>E60, EI<sub>2</sub>60, EI<sub>1</sub>60</b>

Sponsor firma:

SELECTRON ELEKTROKİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Halkalı Merkez Mah. Şengül Sok. No:6 Küçükçekmece  
İstanbul/TÜRKİYE

Üretici firma:

SELECTRON ELEKTROKİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Halkalı Merkez Mah. Şengül Sok. No:6 Küçükçekmece  
İstanbul/TÜRKİYE

Onur DAĞ  
Teknik Koordinatör  
31.03.2021



Bu belge, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları EEA-21-057 numaralı raporda tanımlanmıştır.