

PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

Performance Assessment Report

FTI Fasad Teknoloji Merkezi / NB 2547 No'lu AB Onaylanmış Kuruluşu
FTI Façade Testing Institute / EU Notified Body: NB 2547

Belge No / Document No

170.05.1 / 2021



Façade Testing Institute

Üreticinin Adı ve Adresi / Manufacturer's Name & Address: Selectron Elektrokimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Bulvarı Köstemir Cad. No:76 Silivri / İstanbul

Ürün Tipi Kimlik Kodu / Identification Code of the Product Type: Arbor Fenex / 58 nf Alu-Clad Window

İlgili Ürün Standardı: EN 14351-1:2006+A2:2016 **FTI Proje No:** 2021.1359
Relevant Product Standard: FTI Project No:

Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi: Sistem 3
System of Assessment and Verification of Constancy of Performance:

Genel Değerlendirme / General Assessment:

Selectron Elektrokimya San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait Arbor Fenex / 58 nf Alu-Clad Window ürünü;

- Isıl iletkenlik değeri, EN ISO 10077-1 ve EN ISO 10077-2 standartları doğrultusunda hesaplanmış ve $U_w = 1,28 \text{ W/m}^2\text{K}$ olarak değerlendirilmiştir. Bu hesaplama için sonuçlar 140.1583.1 / 2021 nolu deney raporu ile yayımlanmıştır.

Burada tanımlanan sonuçlar ve raporlar, belirtilen ürüne ait tip testleri beyanında kullanılabilir.

Bu belge, NB 2547 no'lu AB Onaylanmış Kuruluşu FTI Fasad Teknoloji Merkezi tarafından 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine dayanılarak verilmiştir. Değerlendirme, yalnızca tanımlanan ürün için, belirtilen rapor sonuçları ile birlikte geçerlidir.

This document is issued by FTI Façade Testing Institute - European Union Notified Body Nr.2547 according to the Construction Products Regulation 305/2011/EU. The assessment is valid only for described product with the results in specified reports.



Mühür / Seal Tarih / Date of Issue

11.05.2021

NB 2547 no'lu AB Onaylanmış Kuruluşu Adına / on behalf of EU NB 2547

Onaylanmış Kuruluş Direktif Yöneticisi / Directive Manager of Notified Body

MURAT SEYHAN

Fti Fasad Teknoloji Merkezi / Fti Façade Testing Institute
Çakıl Mahallesi Şehit Teğmen Tamer Aydın Sok. No: 76/2 34540 Çatalca / İstanbul / TÜRKİYE

Tel: +90 212 776 42 25 Fax: +90 212 776 40 58-59
mail: info@fti-europe.com

Bu belge, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz belgeler geçersizdir.
This document shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Examination documents without signature and seal are not valid.

F.17.06 REV NO: D 10/2019